



УКРАЇНА

Вінницька обласна державна адміністрація

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ,
ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

вул. Соборна, 15-а, м. Вінниця, 21100

Тел. (0432) 67-08-20, факс 67-08-39

email: upr_agro@vin.gov.ua

Код ЄДРПОУ 41450233

25.03.19

№

08-01-12/2434

Могилів-Подільська района
державна адміністрація

Щодо розгляду Звіту

пл. Шевченка, 1
м. Могилів-Подільський
Вінницька область
24000

Згідно ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Департаментом розглянуто наданий Вами Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території для розміщення сонячної електростанції на території Слободо-Яришівської сільської ради (за межами населеного пункту).

Відповідно до ст.8 вищезгаданого Закону, Департамент надає наступні пропозиції та зауваження.

1. У Звіті необхідно надати більш детальну інформацію щодо земельної ділянки, яка планується для здійснення вищезгаданої діяльності, а саме: чітко вказати категорію земельної ділянки згідно ст.19 Земельного Кодексу України до та після зміни цільового призначення; зазначити угіддя згідно з Класифікацією земельних угідь, вказавши агропромислові групи. У наданих матеріалах міститься інформація, що трав'яна рослинність на території розробки ДПТ представлена бур'янами: осот польовий, мишій, щиріця, свиріпа, лобода, пирій та ін., однак не зазначено, хто проводив дослідження видового складу рослинності земельної ділянки.
2. У Звіті відсутня інформація щодо варіантів кріплення конструкцій СЕС, що унеможливує визначити площу порушення (в т.ч. зняття) родючого шару ґрунту; не зазначені альтернативи використання значної площі угідь під сонячними модулями (чи можливий випас худоби, сінокосіння, тощо).
3. У наданих матеріалах міститься інформація стосовно того, що для передачі електроенергії в електричну мережу необхідно спорудити декілька комплексних трансформаторних підстанцій. Відомо, що при роботі електротехнічного обладнання електростанції (інфртори,

трансформатори) спостерігається шумове та електромагнітне забруднення. У Звіті доречно було б надати інформацію щодо орієнтовних рівнів шуму від трансформаторних станцій та передбачити застосування обладнання, конструкцією яких передбачені заходи із зменшення шумів (особливо це стосується земельних ділянок які примикають до селітивної зони).

4. У Звіті відсутня інформація щодо використання в електроустаткуванні (трансформаторах) небезпечних речовин, які відносяться до класу СОЗ (стійкі органічні забруднювачі). Також не висвітлено питання щодо поводження та утилізації/знешкодження відходів виробничої діяльності (сонячних модулів, термін експлуатації яких вийшов, електроустаткування, тощо). Необхідно доповнити інформацією про вид та обсяги утворення таких відходів, а також про подальше поводження з ними (розміщення, оброблення, захоронення на території здійснення діяльності, передача стороннім організаціям для подальшої обробки).
5. Оскільки детальним планом території передбачено облаштування автостоянки на 4 машино-місця, доцільно було б надати інформацією щодо того, чи придатні очисні споруди типу «Solar» для очищення стоків у разі забруднення нафтопродуктами.

Директор Департаменту



М.Ф. Ткачук

Вик: Бобошко Ю.М.
Гурба Д.П.
Горбатенко О.Б.
Горбенко Л.С.
Герус Д.П.
Темченко В.В.